

▶ OZEO-FLAT Auto

NÁVOD K POUŽITÍ

Vojtěch Holub ▶ Boleslavská 15; 140 00 Praha 4 ▶ 1.3.2017



Kontakty:

Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax: +420 326 909 090
Praha, Boleslavova 15, tel: +420 241 001 010, fax: +420 241 001 090

OZEO-FLAT Auto

NÁVOD K POUŽITÍ

ÚVOD

Děkujeme za výběr našich služeb při nákupu této digestoře. Zakoupili jste výrobek vysoké kvality vyrobený v plném souladu s bezpečnostními předpisy a normami EU. Přečtěte si, prosím, tento návod pozorně, jelikož obsahuje důležité informace pro Vaši bezpečnost během instalace, provozu a údržby tohoto výrobku. Uchovejte tento návod pro budoucí použití. Prosím zkontrolujte, zda je spotřebič po vybalení v perfektním stavu, jelikož na všechny výrobní vady se vztahuje záruka S&P.

OBEČNÉ ZÁSADY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Produkt je určen k práci v rámci odvětrávacího systému. V případě, že je instalace produktu provedena správně, tak zařízení odpovídá bezpečnostním směrnicím EC a nepředstavuje žádné riziko pro zdraví ani pro životní prostředí. Toto platí i pro veškeré související produkty použité v instalaci.

Důležité obecné pokyny pro práci se zařízením:


- ❖ Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, aby nedošlo k poškození ventilátorů nebo újmě na zdraví lidí. Technické parametry uvedené v tomto návodu by neměly být měněny.
- ❖ Ventilátory použité v systému ventilace by se neměly měnit.
- ❖ Ventilátory musí být napájeny jednofázovým střídavým elektrickým proudem o parametrech 230V/50 Hz, aby zařízení vyhovovalo bezpečnostním směrnicím EC, musí být připojeno ke standardnímu zdroji napětí (230V/50Hz.) Příklad musí být umístěn tak, aby nemohlo při běžných pracovních podmínkách dojít ke kontaktu s pohyblivými částmi zařízení nebo částmi zařízení pod proudem. OZEO-FLAT Auto soustava splňuje současné standardy pro elektrická zařízení.
- ❖ V případě údržby či opravy se ujistěte, že je přístroj odpojen a že používáte správné nástroje.
- ❖ Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno.
- ❖ Tento spotřebič není určen pro použití dětmi mladšími 8 let, osobám se sníženou fyzickou, duševní a smyslovou schopností, nebo osobám s nedostatečnými znalostmi nebo zkušenostmi. Tyto osoby smějí používat spotřebič pouze pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Čištění a údržba by neměla být prováděna dětmi bez dozoru (7.12, EN 60335-1.).

TECHNICKÉ PARAMETRY



SESTAVA:

- ❖ Sání odtahového vzduchu.
- ❖ Centrální sací hrdlo o průměru 125 mm pro odvětrání kuchyně.
- ❖ 4 sací hrdla o průměru 80 mm pro další vlhké místnosti: toaleta, sprcha, koupelna atd.

- ❖ Výtlačné hrdlo D125 / D160.
- ❖ Svorkovnice.
- ❖ Sání hrdlo - kuchyně DN125
- ❖ Sací hrdla 4x DN 80.



ROZMĚRY



INFORMACE PRO PROVOZOVATELE

Pokud je váš dům vybaven ventilačním systémem S&P, je doporučeno, aby zařízení běželo nepřetržitě. Ventilátory OZEO-FLAT Auto jsou určeny jako centrální odvětrání pro rodinné domy, sociální zařízení, kanceláře a menší provozovny. Výhodně lze při instalaci do podhledu použít flexibilní hadice a talířové ventily. Ventilátory lze použít ve spojení s hygrostatem HIG 2 nebo s hygrostatem kombinovaným s termostatem pro odvětrání vlhkých prostor.

INFORMACE PRO INSTALACI


V balení naleznete spodní část krytu sestavy s plastovými hrdly, sestavu motoru a sestavu ventilátoru. V případě montáže na pevný povrch je doporučeno použití tlumících bloků, které lze dokoupit jako příslušenství. Ventilátor ke zdi přišroubujte čtyřmi dodávanými šrouby.

MONTÁŽ

OZEO-FLAT Auto řada je speciálně navržena pro montáž do podhledu, ale zároveň také může být instalována na jakoukoliv zeď, ať vodorovně či svisle, popřípadě pod úhlem.

Upevnění: Součástí zařízení je montážní konzola pro snadné uchycení.


- ❖ Pomocí konzoly si označte místa pro vrtání.
- ❖ Připevněte konzolu na zeď/strop.




- ❖ Zasadíte ventilátor do konzoly a šrouby jednotku připevníte.




Připojení potrubí



Pro snadnou montáž sejměte sací hrdlo z jednotky a připevněte potrubí k hrdlu a připevněte ji zpět k jednotce. Nevyužívané sací hrdla musí být zaslepeny.




Redukce k potrubí o průměru 100mm: připevněte svorkami redukci k dodanému hrdlu.



1

Odstraňte 3 šrouby
TORX T40 s
šestihlannou hlavou M6



2

Otevřete zařízení



3

Otočte hrdla




4

Jednotku uzavřete a
nezapomeňte
přišroubovat víko zpět

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Napájení: 230V-50Hz.
- Maximální proud: 0.5 A.
- Maximální výkon: 105 W.
- Elektrická ochrana: 1 A.



ÚDRŽBA

- Před jakoukoliv manipulací s přístrojem se ujistěte, že je přístroj odpojen od zdroje elektrického napětí.
- Každých 6 měsíců vlhkou tkaninou očistěte sací elementy, jako jsou ventily, termostaty a jiné prvky, které jsou umístěny v odtažovaných místnostech.
- Každé 2 roky otevřete jednotku a odstraňte prach uvnitř.

NAKLÁDÁNÍ Z ODPADY

Upozornění

Produkt odpovídá WEEE.

Právní předpisy EU a naše odpovědnost vůči budoucím generacím nás zavazují k recyklaci používaných materiálů; nezapomeňte se zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na příslušných recyklačních místech a zbavte se zastaralého zařízení na nejbližším místě nakládání s odpady. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se S&P produktů, se obraťte na jakoukoliv pobočku sítě zákaznického servisu, buď ve Španělsku, popřípadě ve vaší zemi. Chcete-li najít svého nejbližšího prodejce, navštivte naše webové stránky www.solerpalau.com.

ZÁRUKA A VEŘEJNÁ ODPOVĚDNOST

Záruka

Na zařízení se vztahuje záruční lhůta dle platných právních předpisů, která nabývá platnosti ode dne zakoupení. Tato záruka zahrnuje bezplatné dodávky náhradních dílů.

Záruka se nevztahuje na:

- Náklady na montáž a demontáž.
- Na závady, způsobené nesprávnou instalací nebo používáním zařízení nebo závady způsobené nedbalostí či nehodou.
- Záruka se nevztahuje na vady, které se objeví poté, co byl přístroj opravován nebo jinak upravován nepovolenou osobou.

Pro navrácení vadných dílů kontaktujte svého distributora.

Odpovědnost

OZEO FLAT Auto je určen pro ventilační systémy s mechanickým odvodem a přirozeným přívodem čerstvého vzduchu. Soler & Palau nenesou odpovědnost za škody způsobené:

- Nesprávným používáním.
- Běžným opotřebením.
- Nedodržením pokynů týkajících se bezpečnosti, použití a uvedení do provozu.
- Použitím dílů nedodávaných Soler & Palau.

Nezaručujeme vhodnost použití přístrojů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Záruka na přístroje je dle obchodního nebo občanského zákoníku. Záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo závady funkce přístroje.

Záruka se nevztahuje za vady vzniklé:

- ❖ Nevhodným použitím a projektem.
- ❖ Nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození).
- ❖ Při dopravě (náhradu za poškození vzniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce).
- ❖ Chybnou montáží, nesprávným elektrickým zapojením, nebo jištěním.
- ❖ Nesprávnou obsluhou.
- ❖ Neodborným zásahem do přístroje, demontáží přístroje.
- ❖ Použitím v nevhodných podmínkách, nebo nevhodným způsobem.
- ❖ Opotřebením způsobeným běžným používáním.
- ❖ Zásahem třetí osoby.
- ❖ Vlivem živelní pohromy.

Při uplatnění záruky je nutno předložit protokol, který obsahuje:

- Údaje o reklamující firmě.
- Datum a číslo prodejního dokladu.
- Přesnou specifikaci závady.
- Schéma zapojení a údaje o jištění.
- Při spuštění zařízení naměřené hodnoty.
 - ✓ Napětí
 - ✓ Proudů
 - ✓ Teploty vzduchu

Záruční oprava se provádí zásadně na rozhodnutí firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. v servisu firmy, nebo v místě instalace. Způsob odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana.

Záruční podmínky

Zařízení musí být namontováno odbornou montážní vzduchotechnickou firmou. Elektrické zapojení musí být provedeno odbornou elektrotechnickou firmou. Instalace a umístění zařízení musí být bezpodmínečně provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-42 (IEC 364-4-42). Na zařízení musí být provedena výchozí revize elektro dle ČSN 33 1500. Zařízení musí být zaregulováno. Při spuštění zařízení je nutno změřit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam, potvrzený firmou uvádějící zařízení do provozu. V případě reklamace zařízení je nutno spolu s reklamačním protokolem předložit záznam vpředu uvedených parametrů z uvedení do provozu spolu s výchozí revizí, kterou provozovatel pořizuje v rámci zprovoznění a údržby elektroinstalace.

Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500 a kontroly, údržbu a čištění vzduchotechnického zařízení.

Při převzetí zařízení a jeho vybalení z přepravního obalu je zákazník povinen provést následující kontrolní úkony. Je třeba zkontrolovat neporušenost zařízení, dále jestli dodané zařízení přesně souhlasí s objednaným zařízením. Je nutno vždy zkontrolovat, zda štítkové a identifikační údaje na přepravním obalu, zařízení, či motoru odpovídají projektovaným a objednaným parametrům. Vzhledem k trvalému technickému vývoji zařízení a změnám technických parametrů, které si výrobce vyhrazuje a dále k časovému odstupu projektu od realizace vlastního prodeje, nelze vyloučit zásadní rozdíly v parametrech zařízení k datu prodeje. O takových změnách je zákazník povinen se informovat u výrobce nebo dodavatel před objednáním zboží. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.